

## 水質試験検査報告書

依頼日 平成29年04月17日  
発行日 平成29年04月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県0小第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩3-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

大泉名水会

様

郵便番号

住所 練馬区東大泉3-38-13

電話番号

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名					
給水施設			検体名	地下水(一般飲料水)	
採水日	平成29年4月17日 10:53 天候:晴		気温:25.6℃ 水温:17.0℃		
採水者	石川		採水地点	2・3号井戸混合処理水	
採水場所	練馬区東大泉3-38-13			採水区分	環境衛生事業部
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値
1 一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	27 臭気	異常なし	異常でないこと
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	28 色度	0.5度未満	5度以下
3 亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下	29 濁度	0.1度未満	2度以下
4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	30		
5 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.27 mg/L	10 mg/L以下	31		
6 四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002 mg/L以下	32		
7 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.04 mg/L以下	33		
8 ジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	34		
9 テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	35		
10 トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	36		
11 ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	37		
12 塩素酸	0.12 mg/L	0.6 mg/L以下	38		
13 クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02 mg/L以下	39		
14 クロロホルム	0.001未満 mg/L	0.06 mg/L以下	40		
15 ジクロロ酢酸	0.003未満 mg/L	0.03 mg/L以下	41		
16 ジブromクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1 mg/L以下	42		
17 臭素酸	0.001 mg/L	0.01 mg/L以下	43		
18 総トリハロメタン	0.001未満 mg/L	0.1 mg/L以下	44		
19 トリクロロ酢酸	0.003未満 mg/L	0.03 mg/L以下	45		
20 ブロモジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.03 mg/L以下	46		
21 ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09 mg/L以下	47		
22 ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08 mg/L以下	48		
23 塩化物イオン	14.0 mg/L	200 mg/L以下	49		
24 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 mg/L	3 mg/L以下	50		
25 pH値	7.5	5.8 ~ 8.6	51		
26 味	異常なし	異常でないこと	52		
判定	適合:上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。				
備考					
試験期間	平成29年4月17日 ~ 平成29年4月24日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。		
検査責任者	センター長 大湊 克己				